

ハゼ･リブ部詳細図



※外径…D2=D1＋t×2＋h×2

呼径 D1 (φ)	板厚 t (mm)	リブ高 h (mm)
100	0.4	3.5
125	0.4	3.5
150	0.4	3.5

記事：リブ1本	製図	検図	承認	図面番号	縮　尺	作　成　日　付	仕様図	リブ付フジスパイラル
材料：溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302準拠)	尾形	村田	中澤	SR-01W -02	NO SCALE	2011年04月01日 更　新　日　付 2021年01月13日		基礎用リブ付フジスパイラル
								フジモリ産業株式会社