

証 明 書

フジモリ産業株式会社
代表取締役会長兼社長 藤森 行彦 殿

空研工業株式会社
代表取締役 檜木 隆 殿

空調技研工業株式会社
代表取締役 占部 幹彦 殿

東京都中央区日本橋堀留町一丁目10番15号



一般財団法人建材試験センター

理事長 渡辺 宏



2022年 9月 7日付けで申請された以下の製品は、次の告示に該当
することを証明する。

2022年10月27日

1. 対象製品
商品名：「丸型防火ダンパー FD-S-Ra 型差込式」
2. 該当告示
昭和 48 年建設省告示第 2565 号第三号ロ(2)
平成 12 年建設省告示第 1369 号第 1 第四号
3. 申請内容の説明
公称作動温度 120℃ 防火ダンパー
詳細を別添 1 に示す。
4. 証明の条件
本証明は、申請者の提出資料に基づいて判断したものである。提出資料の内容に含まれないものも
しくは異なるものについては、証明の対象外である。
当該製品の取り付け要件については、証明の対象外である。