

証 明 書

フジモリ産業株式会社
代表取締役会長兼社長 藤森 行彦 殿

空研工業株式会社
代表取締役 檜木 隆 殿

空調技研工業株式会社
代表取締役 占部 幹彦 殿

東京都中央区日本橋堀留町一丁目10番15号



一般財団法人建材試験センター

理事長 渡辺 宏



2022年 9月 7日付けで申請された以下の製品は、次の告示に該当
することを証明する。

2022年10月27日

1. 対象製品
商品名：「丸型防火ダンパー FD-K型差込式」
2. 該当告示
昭和48年建設省告示第2565号第三号ロ(2)
平成12年建設省告示第1369号第1第四号
3. 申請内容の説明
公称作動温度120℃ 防火ダンパー
詳細を別添1に示す。
4. 証明の条件
本証明は、申請者の提出資料に基づいて判断したものである。提出資料の内容に含まれないものも
しくは異なるものについては、証明の対象外である。
当該製品の取り付け要件については、証明の対象外である。