

性能評定書

設備機器の種別	防火材等（排気ダクトに使用する断熱材）	
型式記号	フジエアダクトM、フジカバー	
申請者	住所	東京都新宿区西新宿1-23-7
	名称	フジモリ産業株式会社
	代表者氏名	代表取締役会長兼社長 藤森 行彦
性能評定番号	評12-065号	
性能評定年月日	平成12年（2000年）11月22日	
性能評定有効期限	令和07年（2025年）03月31日	
性能評定の内容	標記排気ダクトに使用する断熱材は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、火災予防条例（例）第3条の4第1項第1号ハに規定する有効に被覆する部分（JIS A 9504に規定するロックウール保温材厚さ50mm）と同等以上の断熱性能を有するものと認められる。	

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 北 崎 秀

